

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,349,600 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 พฤศจิกายน 2565  
เป็นเงิน 1,349,600 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
  - 4.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท เป็นเงิน 257,600 บาท  
มีคุณสมบัติดังนี้
    - 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
    - 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    - 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้ รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
    - 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    - 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
    - 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
    - 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
      - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
  - 4.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 24 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท เป็นเงิน 1,092,000 บาท  
มีคุณสมบัติดังนี้
    - 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
    - 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    - 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
    - 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    - 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
  - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 อยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2565
- 5.2 บริษัท แอดวานซ์ แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
59/2 ซอยวัฒนาวิเวศน์ 5 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- 5.3 บริษัท โชลูชั่น บี จำกัด  
69/24 ซอยศาลาธรรมสพน์ 20 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
- 5.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัยอินเตอร์เนชั่นแนล  
47/79 ซอยช่างอากาศ 16 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 6.1 นายธนกร รัตตัญญู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม .....
- 6.2 นางสาวลิวัลย์ ไทรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ .....
- 6.3 นางสาวธนาภรณ์ ลือชา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ .....